

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному образовательному учреждению «Кокрекская
средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Кокрекская СОШ»),
Директору МКОУ «Кокрекская СОШ» Омарову Халиду Насрулаевичу*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбеков-го районов по пожарному надзору № 24

(наименование органа ГПН)

от « 10 » февраля 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 16 » февраля 2017 г. по 15 ч 00 мин. « 17 » февраля 2017 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому
и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

майором внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного образовательного учреждения «Кокрекская средняя общеобразовательная
школа» (МКОУ «Кокрекская СОШ»), по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Кокрек.*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором МКОУ «Кокрекская СОШ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Омаровым Халидом Насрулаевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
Предписания				

1.	2.	безопасности, требования которого (-ых) нарушены	4.	ко выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций (горючих материалов чердачных помещений зданий МКОУ), а также осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Правила противопожарного режима в РФ, п.21	27.01.2018	
2	Оборудовать здания МКОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	27.01.2018	
3	Не допускать в помещениях пищеблока МКОУ эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ, п/п в) п. 42	27.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в январе 2018 г.
(квартал, месяц)

Заместитель начальника ОНД Гаджиев Казум Тарланович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» февраля 2017г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ «Кокрекская СОШ»
Омаров Халид Насрулаевич
(должность, фамилия, инициалы)

«17» февраля 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Омаров Халид Насрулаевич

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022